

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680035, г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 4

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

Предписание № 145/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 4»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице директора Вальченко Ольги Николаевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 145 от «18» августа

(наименование органа ГПН)

2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» августа 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «10» сентября 2014 г. проведена проверка

государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Лесиной Татьяной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

(проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4», юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Руднева, 37, адрес фактического осуществления деятельности: г. Хабаровск, ул. Руднева, 37.

совместно с и.о. директора Хлыстовой Л.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещение библиотеки не защищено огнетушителем.	В соответствии с п. 472 ППР - При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и	15.10.14.	

		материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.		
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	В соответствии с п. 461 ППР - В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	15.10.14г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Лесина Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
«10» сентября 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

ОВИ
(подпись)
«10» 09 2014 г.

директор О.Н. Валоченов
(должность, фамилия, инициалы)