

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам
г. Хабаровска УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680035, г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 4

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ogpn_sever@mail.ru

Предписание № 145/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 4»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице директора Вальченко Ольги Николаевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 145 от «18» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» августа 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «10» сентября 2014 г. проведена проверка

государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Лесиной Татьяной Николаевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4», юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Руднева, 37, адрес фактического осуществления деятельности: г. Хабаровск, ул. Руднева, 37.

совместно с и.о директора Хлыстовой Л.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметк а (подпи сь) о выполн ении (указы вается только выполн ение
1.	В коридоре правого крыла здания, при числе эвакуируемых из помещений более 50 человек (согласно справки от 25.07.2014 года), отсутствует эвакуационное освещение.	В соответствии с п. 33 ППП - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а	26.08.15г.	

		<p>также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>В соответствии с п. 7.62 СНиП 23-05-95 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.</p>		
2.	<p>Двери из помещений первого этажа левого крыла здания (помещение № 6 по техническому паспорту от 01.08.2011 года) открываются в эвакуационный коридор. (одностороннее открывание дверей). Ширина эвакуационного коридора составляет 1,2 м, ширина каждого дверного полотна 0,79 м. Расчетным путем установлено, что расчетная ширина эвакуационного коридора составляет 0,80 м.</p>	<p>В соответствии с п. 6.26* СНиП 21-01-97*, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; - на ширину дверного полотна - при двухстороннем расположении дверей. <p>В соответствии с п. 6.27 СНиП 21-01-97*, Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	26.08.15 ₂	
3.	<p>Двери из помещений первого этажа левого крыла здания (помещение № 25 по техническому паспорту от 01.08.2011 года) открываются в эвакуационный коридор. (двухстороннее открывание дверей). Ширина эвакуационного коридора составляет 1,6 м, ширина каждого дверного полотна 0,80 м. Расчетным путем установлено, что расчетная ширина эвакуационного коридора составляет 0,80 м.</p>	<p>В соответствии с п. 6.26* СНиП 21-01-97*, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; - на ширину дверного полотна - при двухстороннем расположении дверей. <p>В соответствии с п. 6.27 СНиП 21-01-97*, Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим</p>	26.08.15 ₂	

		местам; 1,0 м—во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Краснофлотского и Кировского
районов г. Хабаровска по
пожарному надзору Лесина Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
«10» сентября 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

ОМ
(подпись)
«10» 09 2014 г.

Гиренко О.П. Ващенко
(должность, фамилия, инициалы)